



01. - WATROŁAP
gress - 2,43 m²
02. - LABORATORIUM
gress - 6,67 m²
03. - WARSZTAT
wyl. betonowa - 15,56 m²
04. - KORYTARZ
gress - 5,42 m²
05. - SZALNIA BRUDNA
gress - 8,16 m²
06. - SWIEŻEL SANITARNY WC+PRYSZNIC
gress - 8,41 m²
07. - SZALNIA CZYSTA
gress - 5,92 m²
08. - KOMUNIKACJA
gress - 14,37 m²
09. - POMIESZCZENIE BIUROWE
gress - 22,12 m²
10. - POMIESZCZENIE ARCHIWUM
gress - 13,34 m²
11. - MAGAZYN
gress - 6,26 m²
12. - WC
gress - 4,03 m²
13. - ŁAZIENKA
gress - 3,93 m²
14. - JADALNIA
gress - 8,09 m²
15. - POMIESZCZENIE DYŻURKI - STEROWNIA
wyl. betonowa - 8,67 m²

Razem: 133,38m²

LEGENDA:

- główna szyna wyrównania potencjałów
- uziom otokowy budynku FeZn 30x4
- uziom w pom. technicznych FeZn 25x4
- zwód poziomy drut FeZn ø 8
- połączenie spawane w ziemi
- połączenie skręcane
- złącze kontrolne

NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Budynek Socjalny Inst. odgrzewane i uzieniające		
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków w n. Lipnik		
INWESTOR	Główna Lipnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-520 Lipnik	STADIUM	PB
ADRES BUDOWY	Lipnik, działka 113,97,93,159,90,89,135,142/6,137 obwód Lipnik	SKALA	1:100
PROJEKTOWAŁ	Inż. L. Twardowski	MR UPB	158/80/Pw
	mgr inż. P. Pomykański	PDP/PS	
SPRAWDZIŁ	Inż. Główny	MR UPB	110/90/Pw
Przedsiębiorstwo Wieloobrotowe BLOKONSULT sp. z o.o. ul. Gąsieniczej 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@blokon.poznan.pl			
NR RYS.			11