



LEGENDA:

- G ⊗ - oprawa żarowa szczelna
- ⊗ - łącznik instalacyjny 1-biegunowy, n/t
lecz w wykonaniu hermetycznym

UWAGI:

- Do przelicznika przeptywomierza ultradźwiękowego doprowadzić z szafy RS kabel transmisyjny XzTKMXekw. 4x2x0,8 oraz kabel zasilający YKYżo3x2,5

NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektroenergetyczne I AKPIA Stations pomiarowe - Oświetlenie I AKPIA		
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków w m. Lipnik.		
INWESTOR	Gmina Lipnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-520 Lipnik	STADIUM PB	
ADRES BUDOWY	Lipnik, działki 113, 97, 93, 159, 90, 89, 135, 142/6, 137 obwód Lipnik.	SKALA 1:100	
PROJEKTOWAŁ	Inż. L. Twardowski mgr inż. P. Pomykański	MR. UPB PDDPS	158/90/Pw Gm
SPRAWDZIŁ	Inż. G. Domański	MR. RYS.	110/90/Pw 7
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOKONSULT sp. z o.o. ul. Góreckiego 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@blokon.poznan.pl			