

WYJAŚNIENIA SIWZ

Odpowiedź na pytania Wykonawców

ZNAK: RG. I 341/ 8 /10

Dotyczy: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie

Pytanie 1.

Prosimy o wskazanie poszczególnych okien z rodzajem szkleniem w pozycjach kosztorysu.

Odpowiedź: Ad 1

- 1) W pozycji 1 kosztorysu** tj. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,5 m²

Wszystkie okna z szybami zespolonymi typu 33.1/14/4

- 2) W pozycji 3 kosztorysu** tj. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m²

Wszystkie okna z szybami zespolonymi typu 33.1/14/4

- 3) W pozycji 4 kosztorysu** tj. Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m²

- okno PCV z szybami zespolonymi **typu 4/16/4** – wym. 0,87 m × 1,25 m – 1 szt.

$[(0,87 \times 1,25) \times 1] = 1,09 \text{ m}^2$

- okno PCV z szybami zespolonymi **typu 33.1/14/4** = 1,09 m²

- 4) W pozycji 5 kosztorysu** tj. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m²

- okno PCV z szybami zespolonymi **typu 4/16/4** – wym. 2,03 m × 1,45 m - 2 szt. ;

$[(2,03 \times 1,45) \times 2] = 5,89 \text{ m}^2$,

- okna PCV z szybami zespolonymi **typu 33.1/14/4** = 20,24 m²

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie okien, w których mają być zamontowane nawiewniki higrosterowane oraz podać ich parametry.

Odpowiedź Ad. 2

Nawiewniki higrosterowane (szt. 14) powinny spełniać następujące parametry:

- 1) pracują w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70% ,
- 2) są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem, który analizuje warunki panujące w pomieszczeniach a nie na zewnątrz.
- 3) posiadają okap dźwiękochłonny dzięki czemu możliwa jest redukcja przenikającego z zewnątrz hałasu.
- 4) strumień przepływu powietrza przy ciśnieniu 10 Pa w przedziale 5-35 m³/h;
- 5) tłumienie akustyczne: nie mniej niż 33dB(A)
- 6) kolor biały

Nawiewniki mają być zamontowane na oknach antywłamaniowych – szt. 5

- wygląd i rozmiar okna przedstawiono w załączniku Nr 7 do SIWZ

oraz na oknach z szybą bezpieczną – szt. 9

- w tym szt. 2 okno o wymiarach 1,46 m ×1 ,98 m

- w tym szt. 7 - wygląd i rozmiar okna przedstawiono w załączniku Nr 7 do SIWZ,

Pytanie 3.

Z jakiej klasy profilu ma być wykonana stolarka okienna tj. A, B, C

Odpowiedź: Ad 3

Stolarka okienna ma być wykonana z klasy profilu B.

Pytanie 4.

Czy zamawiający wymaga załączenia stosownych dokumentów np. certyfikatów do oferty celem potwierdzenia, że oferowana stolarka jest wykonana ze wskazanego przez zamawiającego profilu.

Odpowiedź: Ad 4

Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty zgodności wyrobu, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa kwalifikacyjne i oceny higieniczne.

Pytanie 5

Czy zamawiający przewiduje szczegółową kontrolę techniczną dostarczonej i zamontowanej stolarki, że została wykonana z profilu wskazanym przez zamawiającego

Odpowiedź: Ad 5

Zadanie zostanie odebrane protokolarnym odbiorem końcowym z udziałem Inspektora Nadzoru.