



Lipnik, dnia 12.04.2011 r.

## Wyjaśnienie nr 7

Dotyczące: **Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi.**

1. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania izolacji podejść do armatury otuliną Thermacompact S grubości 9 mm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedz:**

**Tak. Oferent winien dopisać tą pozycję do kosztorysu ofertowego i uwzględnić ją przy sporządzaniu oferty cenowej tj.:**

**(Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm) – j.m. 17 m,  
(Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm) – j.m. 23 m.**

2. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej montażu zaworów antyskażeniowych typu HA216 (na zaworach ze złączką do węża) w ilości 2,00 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedz:**

**Tak. Oferent winien dopisać tą pozycję do kosztorysu ofertowego i uwzględnić ją przy sporządzaniu oferty cenowej tj.:**

**(Zawór antyskażeniowy typu HA216 wodociągowy) – j.m. x 2 szt.**

3. Poz. 45 d. 5 – Obmiar równy 1,00 szt; zgodnie z dokumentacją projektową winno być 2,00 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

**Odpowiedz:**

**Tak. Oferent winien dopisać tą pozycję do kosztorysu ofertowego i uwzględnić ją przy sporządzaniu oferty cenowej tj.: (Wentylatory łazienkowe EDM-160) – j.m. x 2 szt.**

Zup. Wójta  
*Rajut Smoliński*  
mgr Rajut Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy