



Lipnik, dnia 12.04.2011 r.

Wyjaśnienie nr 8

Dotyczące: **Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi.**

1. Poz. 7d.1 przedmiaru robót „Oświetlenie terenu” – Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3 ramiennym – obmiar = 12 szt.

Czy oznacza to, iż należy uwzględnić w ofercie 12 sztuk słupów z wysięgnikiem 3-ramiennym oraz 36 szt opraw oświetleniowych (w dokumentacji technicznej brak informacji odnośnie ilości opraw oświetlenia zewnętrznego)?

Odpowiedz:

Należy uwzględnić w ofercie 12 sztuk słupów z wysięgnikiem 3- ramiennym oraz 36 szt opraw oświetleniowych.

2. Aktualny przedmiar Architektura – poz. 81d.13 – obmiar = 21szt. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu powinno być 147 szt (Irga szpaler=120szt, Żywotnik=5szt, Cyprysik szpaler=22szt).

Odpowiedz:

Zgodnie z przedmiarem robót


mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy