



Lipnik, 13.04.2011r.

Wyjaśnienie nr 9

Dotyczące: **Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi.**

1. W przedmiarze robót uwzględniono ułożenie na schodach zewnętrznych płytek z granitu strzegomskiego młotkowanego o wym. 30x30 cm, natomiast wg opisu w projekcie technicznym należy ułożyć na schodach płytki klinkierowe ryflowane. Prosimy o wskazanie, jaki rodzaj płytek należy wycenić.

Odpowiedz:

Rodzaj płytek przyjąć zgodnie z opisem technicznym projektu tj.: płytki klinkierowe ryflowane.

Z up. Wójta
Smolnicki
Ingr. Rafał Smolnicki
Zastępca Wójta Gminy