



LEGENDA:

CCTV
Kamera zewnętrzna

UWAGI:

1. Kabel sygnowy doprowadzić do każdej kamery osobno.
Zasilanie grzałek kamer wykonać kablem YKY3x1,5. Kabel zasilający doprowadzić jeden na dany punkt mocowanie kamer (np. słup)

NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Schemat systemu telewizji przenyslowej CCTV		
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków w n. Lipnik		
INWESTOR	Gmina Lipnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-520 Lipnik	STADIUM	PB
ADRES BUDOWY	Lipnik, działki 113,97,93,159,90,89,135,142/6,137 obręb Lipnik	SKALA	
PROJEKTOWAŁ	inż. L. Tworowski mgr inż. P. Pomykański	NR UPR. PODPIS	158/80/Pw
SPRAWDZIŁ	inż. G. Domański	NR RYS.	110/90/Pw
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOKONSULT sp. z o.o. ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@blokon.poznan.pl			17