

WYJAŚNIENIA

RG. I. 341/1/10

Dotyczy: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

I. Wiata

1. Pozycja 61 jest 0,490 tony, według dokumentacji 1,180 t

II. Reaktor biologiczny, przepompownia, osadniki

1. Pozycja 15 jest 21,000 ton, według dokumentacji 37,232t
2. Pozycja 48,49 jest 55,300 m2, według dokumentacji 224m2
3. Pozycja 51 jest 2,600t według dokumentacji 8,200t

III. Roboty drogowe

1. Brak zasadzenia 60 sztuk drzew i wykonania 180 mb ogrodzenia

Odpowiedzi:

1. Pkt. I, ppkt. 1 (wiata) - w Pozycji 61 kosztorysu należy przyjąć wartość z projektu, czyli 1,180 t.

2. Pkt. II (reaktor, przepompownia, osadniki),

- ppkt 1 - w pozycji 15 kosztorysu należy przyjąć wartość z projektu, czyli 37,232 t.
- ppkt. 2 - w pozycji 48 i 49 kosztorysu należy przyjąć wartość z projektu, czyli 224 m2.
- ppkt. 3 - w pozycji 51 kosztorysu należy przyjąć wartość z projektu, czyli 8,200 t (dla obu osadników sumarycznie).

3. Pkt. III, ppkt 1 (roboty drogowe) - należy uwzględnić zasadzenie 60 szt. drzew i wykonanie 180 m ogrodzenia. Charakterystyka ogrodzenia (rysunki fragmentu ogrodzenia i bramy wjazdowej) dołączono jako plik ogrodzenie.zip.

4. Dodatkowo w pozycji 53 kosztorysu (izolacje) należy uwzględnić wartość z dokumentacji projektowej, czyli 155,86 m2.

5. Elementy wyszczególnione w pozycji kosztorysowej 97 (dostawa i montaż - Ekofinn-pol - kompletna stacja odwadniania osadu) oraz pozycja kosztorysowa 120 (dostawa i montaż - Ekofinn-pol - silos na wapno V=10 m3) stanowią sumarycznie kompletne stanowisko mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.